

## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

Referenznummer:	<b>LE-BBL-001-KKA-1</b>
1. Produkttyp:	Kleinkläranlage
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n):	EN 12566-3:2005 + A1:2009
3. Verwendungszweck(e):	Behandlung von häuslichem Schmutzwasser
4. Kontaktdaten Hersteller:	BBL Betonwerk Bad Lausick GmbH & CO KG 04651 Bad Lausick, Wüstungssteinerstr.5b
5. Kontaktdaten Bevollmächtigter:	nicht relevant
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	<b>System 3</b>
7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm:	Die notifizierte Stelle MFPA Weimar hat eine Erstprüfung nach System 3 durchgeführt und mit der Prüfbericht.-Nr: 0992-B31.10.369.01 bestätigt, dass die Bestimmungen nach Anhang ZA erfüllt werden. Für Deutschland gilt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-55.31-384. Die bauaufsichtlich anerkannte Überwachungsstelle PÜZ BAU GmbH, Kenn.-Nr. BAY36 hat für den Beton folgendes Übereinstimmungszertifikat erteilt: Reg.-Nr. ÜZ-32.141.00-1045-2.6
8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung:	nicht relevant
9. Erklärte Leistung des Bauprodukts	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Hydraulischer Tageszufluss	3 m <sup>3</sup> /Tag	EN 12566
Werkstoff	Stahlbeton C 35/45	EN 12566
Wasserdichtheit	bestanden	EN 12566
Druckfestigkeit	bestanden	EN 12566
Reinigungsleistung	CSB: 80 % BSB: 80 % TSS: 80 %	EN 12566
Stromverbrauch	1 kWh/Tag	EN 12566
PH – Wert	NPD	EN 12566
Stickstoffparameter	NPD	EN 12566
Gesamtphosphor / Schlammfall	NPD / NPD	EN 12566
Konzentration an gelöstem Sauerstoff	NPD	EN 12566
10.	Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach obiger Tabelle. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	
Name: Czichos, Joachim Funktion: Geschäftsführer		
Bad Lausick, 01.07.2013	Unterschrift	